



A tűzoltók kiérkezésekor 150 négyzetméteren égett az istálló tetőzete. A mellette levő gazdasági épületnek szintén a tetőszerkezete gyúlt meg, mintegy 2 négyzetméteren.

Szombaton 21 óra 4 perckor értesítették a székelyudvarhelyi tűzoltóságot a Székelymuzsnában kiütött tűzről. A helyszínre két autóval érkeztek a lánglovagok, munkájukat 18 kányádi, derzsi és bögyözi önkéntes valamint 20 helyi lakos segítette. A tüzet 3 óra 40 percre sikerült eloltani.

A tűzben 15 t széna, megközelítőleg 100 kg tűzifa égett el, továbbá megrongálódott a gazdasági épület vakolata, ablakai és egy 120 literes bojler.

A tüzet egy nem megfelelően szigetelt elektromos vezeték miatt kialakult rövidzárlat okozta. A kár értéke megközelítőleg 15 ezer lej.