



A vízszolgáltató közleményben értesíti **Székelyudvarhely, Fenyéd, Boldogfalva és Bögöz** község lakóit, hogy az ivóvíztisztító műnél elfagyott a 600 mm-es főnyomóvezeték (adukciós vezeték), ezért nem lehetséges a megfelelő mennyiségű ivóvíztermelés, így a fent említett településeken a mai nap folyamán szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás. A vízhálózat kiürülése miatt a szolgáltatás hiánya hosszabb ideig fennállhat a magasabban fekvő városrészeknél.



A kárt egy aknatető hiánya okozta, melyet ismeretlen tettesek tulajdonítottak el, ezért elfagyott az aknában lévő levegőztető rendszer. A fagy két nagy repedést is okozott az elavult vezetéken, valamint a Bethlen lakótelepi körzetben a nagymennyiségű vízfolyásnak is ez az oka - tájékoztatott Ülkei Erika, az Aqua Nova kft. marketing igazgatója.

Az *Aqua Nova Hargita Kft.* munkatársai reggel óta dolgoznak a hiba elhárításán, azonban az elavult nagyméretű vezeték javítása nehézkes és hosszabb ideig eltarthat.



Fotók: Csedő Attila

Kérik a lakosságot, hogy lehetőleg tartsák melegen az ingatlanokat a belső hálózatok elfagyásának kivédése miatt, illetve a vízszolgáltatás helyreállítása után ellenőrizzék a belső ivóvízhálózatukat, cseréljék ki/mosassák ki a szűrőket a csapoknál, mivel a nyomásingadozások a vezetékek eldugulásához, töréséhez vagy szivárgásokhoz vezethetnek.