



A Hargita Megyei Sürgősségi Felügyelőség sajtószóvivője, **Alina Ciobotariu** azt nyilatkozta, a 2.000 négyzetméteres felületű

hangszergyártó részleg várt a lángok martalékává

, a helyiségben hozzávetőlegesen 4.000 hegedű és számos munkaeszköz volt elraktározva. Emellett leégett a termelőcsarnok és a nyersanyagraktár tetőzete, körülbelül 3.720 négyzetméteren.

A tűzoltók szerint a tüzet rövidzárlat okozta, amelyet a feszültség alatt hagyott munkagépek idéztek elő. Az okozott kárt **1 millió lejre**, a tűzoltók által kimentett javak értékét 1,5 millió lejre becsülik.

Az oltási munkálatokban a Hargita és Maros Megyei Sürgősségi Felügyelőség 45 tűzoltója, további 26 borszéki, gyergyószárhegyi, salamási és gyergyóvárhegyi önkéntes tűzoltó, valamint az üzem 15 alkalmazottja vett részt. Az oltást nehezítette a mínusz 15 Celsius-fokos hőmérséklet és a sűrű füst, illetve a nagy mennyiségű gyúlékony anyag.

A szóvivő szerint emberi áldozatot nem követelt a tűzvész. Azt egyelőre nem tudni, volt-e biztosítása a tulajdonosnak tüzesetre.